



Moduły fotowoltaiczne

Przewód odprowadzający LgYzo 25

Główna szyna wyrównawcza

Złącze kontrolne

Uziemienie szpilkowe $R \le 10 \text{ Ohm}$

Odstęłość < 15m

Istniejące odbiory budynku

SPD RG

Linia zasilająca m

Uziom budynku Fundamentowy/łokkowy
Rezystancja uziomu < 10Ω

Uziemienie $R \le 10 \text{ Ohm}$

Inwerter AC/DC

RDC

SPD

SPL

Projektant:	Elektryczna	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Data: 03.2023
Branża:	Elektryczna				Faza: P. B.W
					Nr rys. E.4

Schemat ideowy instalacji uziemiającej.